

Diagrama conexión XL-22-230

- FASE 1
- FASE 2
- TIERRA FISICA

REQUIERE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 A

