



UPS AR 10

10000 VA / 8000 W / 220 V

On Line
Senoidal
Doble Conversión
Alta Frecuencia
Trifásico



Características principales



Especificaciones

- Potencia 10 000 VA / 8 000 W
- Doble conversión
- Convertidor de frecuencia 50Hz/60Hz
- Modo ecológico de energía (ECO)
- Apagado de emergencia (EPO)
- Tiempo de transferencia 0 ms
- Monitoreo SNMP

Aplicaciones

- Centro de datos
- Servidores
- Industria
- Comercio
- Equipo médico y de laboratorio
- Sistemas de seguridad
- Telecomunicaciones

Características principales



Servicios y Aditamentos

- Póliza de mantenimiento correctivo
- Póliza de mantenimiento preventivo
- Garantía extendida
- Instalación y arranque
- Capacitación
- Banco de baterías externo

Soluciones

- Fallas en el suministro eléctrico.
- Sobre voltaje.
- Alto y bajo voltaje momentáneo.
- Alto y bajo voltaje sostenido.
- Ruido eléctrico.
- Variación de frecuencia.

regulatronic.mx



Especificaciones Técnicas

MODELO	AR-10
Número de Parte	UPS-1-064
Potencia en línea y en respaldo (VA)	10 000
Potencia en línea y en respaldo (W)	8 000
Factor de Potencia a la Salida	0.8
Montaje	Torre / Rack
Escalabilidad	No
PARÁMETROS DE ENTRADA	
Voltaje nominal de entrada soportado (Vca)	173, 191, 200, 208, 220
Rango de Voltaje de Entrada (Voltaje sin entrar a modo respaldo) (Vca)	88 - 155 (L - N) ; 152 - 268 (L - L)
Factor de Potencia a la Entrada	>0.99 (al 100% de carga)
Fase de Entrada	Trifásico
Frecuencia de Entrada (Hz)	50 ó 60
Rango de Frecuencia de Entrada (Hz)	40 - 70
Corriente Máxima de Entrada (A)	23 (sistema trifásico)
Tipo de Conexión de Entrada	Banco de Terminales
Distorsión Armónica THDi	≤ 5% a carga lineal completa
REGULACIÓN DE VOLTAJE	
Descripción de la regulación de Voltaje en línea	Doble conversión, onda senoidal
Corrección de Sobrevoltaje	Regulación del 1% a la salida hasta 152Vca ± 5%
Corrección de Bajo Voltaje	Regulación del 1% a la salida hasta 268Vca ± 5%
PARÁMETROS DE SALIDA	
Topología	Doble Conversión
Potencia de Salida (VA)	10 000
Potencia de Salida (W)	8 000
Factor de Potencia	> 0.8
Factor de Cresta	3:1
Voltaje Nominal de salida en línea (Configurable) (Vca)	173, 191, 200, 208, 220 (100,110,115,120,127 L-N)
Voltaje Nominal de salida en respaldo (Configurable) (Vca)	173, 191, 200, 208, 220 (100,110,115,120,127 L-N)
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de Línea)	Senoidal Pura



Forma de Onda de CA de salida (Modo Respaldo)	Senoidal Pura
Regulación del Voltaje de Salida CA (Modo Línea)	± 1%
Regulación del voltaje de salida CA (Modo Respaldo)	± 1%
Corriente Máx. Salida (a factor de potencia especificado) (A)	21 (sistema trifásico)
Frecuencia Nominal de Salida en Modo Línea (Configurable) (Hz)	50 ó 60
Frecuencia Nominal de Salida en Modo Respaldo (Configurable) (Hz)	50 ó 60
Rango de frecuencia de salida (Hz)	Rango sincronizado 46 - 54 (en sistemas de 50Hz) o 56 - 64 (en sistemas de 60Hz) Rango en modo batería 50 ± 0.1 o 60 ± 0.1
Eficiencia del Modo Línea (100% de carga)	>91%
Eficiencia del Modo Respaldo (100% de carga)	>90%
Eficiencia del modo Económico (ECO) de CA (100% de carga)	>97%
Capacidad de Sobrecarga en Modo Línea	100% a 110% (transferencia a bypass después de 30 minutos); 110% a 130% (transferencia a bypass después de 5 minutos); 130% a 150% (transferencia a bypass después de 10 segundos); >150% (transferencia a bypass después de 200 milisegundos)
Capacidad de Sobrecarga en Modo Respaldo	100% a 110% (corte de la salida después de 3 minutos); 110% a 130% (corte de la salida después de 30 segundos); 130% a 150% (corte de la salida después de 10 segundos); >150% (corte de la salida después de 200 milisegundos)
Protección de Sobrecarga en Modo Respaldo	Sí
Tipo de Conexión de Salida	Banco de Terminales
Distorsión Armónica (Carga Lineal) (THD)	≤ 3 % THD
Distorsión Armónica (Carga No Lineal) (THD)	≤ 5 % THD
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA	
Tiempo de Transferencia	0 milisegundos en el modo de doble conversión, < 10 milisegundos en el modo ECO
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración) (Vca)	152



Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería
(Calibración) (Vca)

268

BATERÍA	
Tipo de Batería Interna	Plomo Ácido
Voltaje Nominal de la Batería (Vdc)	12
Capacidad de la Batería (Ah)	7
No. de Baterías Internas	16; 20
Voltaje CD del sistema (Vdc)	192 (sistema con 16 baterías); 240 (sistema con 20 baterías)
Tiempo de Respaldo a Carga Máxima (minutos)	4 (sistema con 16 baterías); 5 (sistema con 20 baterías)
Tiempo de Respaldo a Carga Media (minutos)	8 (sistema con 16 baterías); 10 (sistema con 20 baterías)
Tiempo de Recarga de Baterías Incluidas (horas)	9
Máxima corriente de carga (Configurable) (A)	1, 2, 4, 6, 8
Voltaje de carga (Vdc)	± 109
Voltaje Mínimo al final de la descarga (Vdc)	9.6 - 10.7
Autonomía Ampliable por Módulo de Baterías Externo	Sí
Número de Parte del Módulo de Baterías Externo	UPS-1-041
Descripción del tiempo de autonomía ampliable	Con 1 Módulo Adicional 16 o 20 minutos a media carga y 8 o 10 minutos a máxima carga; Con 2 Módulos Adicionales 24 o 30 minutos a media carga y 12 o 15 minutos a máxima carga
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Supresor de Picos Eléctricos (J)	3 136
Supresión de Ruido EMI/RFI en CA	Sí
Tiempo de respuesta de supresión CA	Instantáneo
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Pantalla LCD del Panel Frontal	En la pantalla LCD se muestra: Nivel de carga, Nivel de batería, Modo en línea, Modo en batería, Modo en Bypass e Indicadores de fallas y advertencias También se muestra la información: Voltaje de Entrada (Vca) Frecuencia de Entrada (Hz) Nivel de carga de la Batería (%) Voltaje de Salida (Vac) Frecuencia de Salida (Hz)



Seis Botones:

1. Esc: Regreso al Menú anterior
2. Menú de navegación de página o modificación de dígitos
3. Menú de navegación de página o modificación de dígitos.
4. Confirmación de comandos.
5. Volver a la pantalla principal
6. Encendido o apagado del UPS.

Botones y/o Interruptor

Alarma Acústica	Sí, Indica fallas o advertencias en el funcionamiento del UPS así como cambios en el modo de operación
Alarma Modo de Bypass	Sonido cada 2 minutos
Alarma Modo de Respaldo	Sonido cada 4 segundos
Alarma Batería Baja	Sonido cada segundo
Alarma Sobrecarga	Sonido cada segundo
Alarma Falla	Sonido continuo
Operación para Cancelar la Alarma	Sí (Configurable)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Torre / Rack
Método de Enfriamiento	Ventilador
Profundidad del UPS (cm)	68.5
Ancho del UPS (cm)	26 (torre); 42 (rack)
Altura del UPS (cm)	42 (torre); 26 (rack)
Peso del UPS (kg)	63.4
Material del Gabinete	Lámina de Acero
Color	Negro
Profundidad del UPS con Empaque (cm)	87.5
Ancho del UPS con Empaque (cm)	59
Alto del UPS con Empaque (cm)	51
Peso con Empaque (kg)	67
PARÁMETROS AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación (°C)	0 a 40 (no-condensado)
Rango de Temperatura de Almacenamiento (°C)	-25 a 40 (recargar cada 3 meses de 1 - 2horas) 40 a 45 (recargar cada 2 meses de 1 - 2horas)
Humedad Relativa de Operación	0 - 95% RH 0 a 40°C (No condensado)
Altitud	Por debajo de 2 600m SNM no afecta potencia
Ruido Audible	Menos de 50dBA a 1m



COMUNICACIONES	
Interfaz de Comunicaciones	EPO (apagado de emergencia), RS-232, Ranuras para interfaz SNMP, USB
Descripción del Puerto USB y RS-232	Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, y MAC, Mediante el software View Power (Link de descarga: https://www.power-software-download.com/viewpower.html)
Software View Power y View Power Pro	ViewPower para monitoreo local mediante USB
Cable de Comunicaciones	Sí
CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES	
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Sí
Funciones del UPS de alta disponibilidad	Equipo de Doble Conversión, Módulos de Batería Adicionales para tiempo extendido de Respaldo, Monitoreo local o remoto, Onda Senoidal Pura, Cero Tiempo de Transferencia, Protección contra picos y ruido, Amplio rango de voltaje de entrada, Regulación del 1%
GARANTÍA	
Periodo de Garantía del Producto*	24 Meses
Sustitución Inmediata	6 Meses
Garantía en Baterías*	12 Meses
Tipo de Garantía	Estándar 8/5 (8 horas laborales / 5 días hábiles)

regulatronic.mx

*Garantía no valida cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo